

02125, Украина, г. Киев, ул. Петра Запорожца, 13, офис 57-58  
отдел продаж: (044) 510-65-76, 512-09-44  
факс: (044) 542-72-92, 510-15-78  
e-mail: etraktv@voliacable.com, etra@i.kiev.ua  
web: http://www.etra.com.ua

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор "ЭТРА-НВ"  
Сапрыкин М.И.  
Действителен с 1 июня 2010 г.

**ГЕНЕРАТОРЫ СИНХРОННЫЕ серии SJ**  
Генераторы соответствуют предписаниям DIN EN 60034/VDE 0530, а также ГОСТ 22407

ТИП ГЕНЕРАТОРА	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	К.П.Д. %	ЧАСТОТА ТОКА, Гц	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, об/мин	МАХОВЫЙ МОМЕНТ РОТОРА, кг·м <sup>2</sup>	МАССА, кг	ЦЕНА Н.Д.С. грн.
	кВт	кВА									
SJ 200M4	40	50	400	72,2	0,8	88,7	50	1500	2,1	310	24300
SJ 200L4	50,4	63	400	91	0,8	89,0	50	1500	2,4	325	25500
SJ 225SA4	50,4	63	400	91	0,8	89,3	50	1500	3,3	400	27500
SJ 225S4	60	75	400	108	0,8	90,8	50	1500	4,6	470	30250
SJ 225M4	72	90	400	130	0,8	91,0	50	1500	5,0	495	31100
SJ 225L4	88	110	400	159	0,8	91,5	50	1500	5,3	515	31800
SJ 250S4	105,6	132	400	191	0,8	92,4	50	1500	9,4	655	37400
SJ 250M4	128	160	400	231	0,8	92,4	50	1500	10,7	685	41000
SJ 250L4	160	200	400	289	0,8	93,1	50	1500	11,3	710	45100

**Муфта присоединительная - 5700 грн. с НДС**

- Режим работы
- Степень защиты
- Монтажное исполнение
- Класс нагревостойкости изоляции
- Температура окружающей среды при эксплуатации
- Способ охлаждения
- Расположение коробки выводов (основное исполнение)

S1  
IP23  
IM2101/IM B34  
F  
от минус 45°C до +40°C  
IC01  
сверху

Система качества  
сертифицирована  
по DIN EN ISO 9001  
сертификат DQS 053244-01



Система менеджмента  
качества сертифицирована  
РЕГИСТР  
ИСУ ЖИВ

Quality system is certified  
according to DIN EN ISO 9001  
certificate DQS 053244-01